



DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA  
DEPTO. ECOLOGÍA

OPINION IMPACTO AMBIENTAL

Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
2021 • 2024



FOLIO	139
-------	-----

San Francisco de los Romo, Ags., a 05 de abril de 2022.

Nombre del Solicitante		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.F.R.	
Tipo de Giro Comercial	CONSTRUCCIÓN CASA DEL ABUELO, DELEGACIÓN PUERTECITO DE LA VIRGEN.	Teléfono	
Domicilio	PUERTECITO DE LA VIRGEN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.		No.
	colonia:	PUERTECITO DE LA VIRGEN	

Verificación

Construcción	X
Operación	

Observación

EL PROYECTO CONSISTE EN 273.70 M2 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO. CIMENTACIÓN: 51.96 M CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE 0.60X0.20 M DE CONCRETO PREMEZCLADO. 49.27 M2 MURO DE ENRASE DE CIMENTACIÓN CON BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 15X20X40CM. ESTRUCTURA: 18.96 M COLUMNA CC-1 DE 0.30 X 0.30 M DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2. 24.90 M TRABE T-1A DE SECCIÓN 0.40X0.30M DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2. 124.41 M2 LOSA RETICULAR CON CASETON DE POLIESTIRENO DE 40X40X20CM. ALBAÑILERIA: 183.08 M2 MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7X14X28CM. 77.28 M CASTILLO DE 15X15 CM DE CONCRETO. 49.91 M CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20CM. ACABADOS DE AZOTEAS: 17.68 M2 RELLENO EN AZOTEA CON TEPETATE ARNEADO Y CAL. 146.70 M2 ENLADRILLADO EN AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO COMUN DE 1.50X12.50X23.50. ACABADOS: 422.43 M2 APLANADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO DE 2.50CM. 106.95 M2 APLANADO DE YESO EN PLAFONES DE VIGUETA Y BOVEDILLA A NIVEL REGLA. 450.24 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BEREL A 10 AÑOS DE GARANTIA.

Dictamen

Por lo que las obras y proyectos quedan exentadas de la presentación de una manifestación de impacto ambiental a un informe preventivo, y por lo tanto se determina como PROCEDENTE y se puede llevar a cabo sin ser sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Realizo Inspeccion: GERARDO CALZADA DE LA TORRE

Fecha: 05 DE ABRIL DE 2022

CODIGO	ECO54
REVISION	00
EMISION	05/04/2022