



DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA  
DEPTO. ECOLOGÍA

OPINION IMPACTO AMBIENTAL



FOLIO 203-B

San Francisco de los Romo, Ags., a 11 de agosto de 2023.

Nombre del Solicitante		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.F.R.		
Tipo de Giro Comercial	Rehabilitación de Explanada San Francisco de los Romo	Teléfono		
Domicilio	Av. Juárez, San Francisco de los Romo		No.	
	colonia:	Av. Juárez, San Francisco de los Romo		

Verificación

Construcción	X
Operación	

Observación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE EXPLANADA SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, ALBAÑILERIA: 47 M CADENA DE DESPLANTE DE 15x20 cm. DE CONCRETO f'c=150 Kg/cm2 TMA 19 mm HECHO EN OBRA, REFORZADA CON 4Vars#3E#2@30 cm. 20.70 M2 LOSA DE CONCRETO ARMADO F'c=250 Kg/cm2 TMA 19 mm HECHO EN OBRA DE 10 cm DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/8-8 ACABADO COMUN EN AREAS CHICAS. 78.06 M2 REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO DE 2 cm. 78.06 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO EN MURO DE RECINTO NEGRO EN FORMATO 60\*40 ACABADO, SOBRE REPELLADO. 166.58 M2 CONSTRUCCION DE PISO ESTAMPADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 Kg/cm2 TMA 19 mm, REVENIMIENTO 10+-2 cm, RN, DE 10 cm DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO SEGÚN DISEÑO APROBADO POR SUPERVISIÓN. 78.20 M2 GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c = 200 KGF/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (78 MM) R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCION DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES. 10 PZS SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO DE CONCRETO FC: 250 KG/CM2 DE 60 CM DE ALTURA Y 40 CM DE DIÁMETRO, ACABADO APIÑONADO,(VER PLANO DE DISEÑO). INSTALACIÓN ELECTRICA: 2 PZS SUMINISTROY COLOCACION DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE MARCA FORLIGHTING MODELO EUROPEA CON SISTEMA PLUS LED CIRCULAR DE 100W, (CODIGO: EUR, SERIE/MODELO: PUNTA DE POSTE), CON REGULADOR INTEGRADO JARDINERIA: 365 M2 SUMINISTRO, PLANTACION, ABONO Y MANTENIMIENTO 30 DIAS DESPUES DEL TERMINO DE LA MISMA DE PASTO EN ROLLO TIPO KIKUYO

Dictamen

Por lo que las obras y proyectos quedan exentadas de la presentación de una manifestación de impacto ambiental a un informe preventivo, y por lo tanto se determina como PROCEDENTE y se puede llevar a cabo sin ser sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Realizo Inspeccion: GERARDO CALZADA DE LA TORRE

Fecha: 11 DE AGOSTO DE 2023

CODIGO ECO54  
REVISION 00  
EMISION 11/08/2023