



DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
DEPTO. ECOLOGÍA

OPINION IMPACTO AMBIENTAL



FOLIO	222-A
-------	-------

San Francisco de los Romo, Ags., a 11 de septiembre de 2023.

Nombre del Solicitante		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.F.R.	
Tipo de Giro Comercial	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE MISERIA DE CALLE SANTA CRUZ A FIN DE CALLE	Teléfono	
Domicilio	MACARIO J. GOMEZ		No.
	colonia:	MACARIO J. GOMEZ	

Verificación

Construcción	X
Operación	

Observación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE MISERIA. POSTE: 5 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL DE CONCRETO REFORZADO DE 12 MTS DE ALTURA Y 750 KG/CM2 DE RESISTENCIA CLAVE CFE PCR-12-750. ESTRUCTURA MEDIA TENSION: 2 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION 13.2 KV, DE REMATE TIPO VR20, PARA CABLE ACSR 1/0, A INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO O ACERO. ESTRUCTURA BAJA TENSION: 4 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION DE REMATE TIPO 1R3, PARA CABLE TIPO NEUTRANEL (2+1)1/0-2 AWG, A INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO O ACERO. SUBESTACION FUERZA: 1 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE FUERZA CON TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE DE 25 KVA 13200-120/240 V, AUTOPROTEGIDO EN MEDIA Y BAJA TENSION, NORMA "K". ALUMBRADO PÚBLICO 3 PZS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LED 72 W. 120-240 V

Dictamen

Por lo que las obras y proyectos quedan exentadas de la presentación de una manifestación de impacto ambiental a un informe preventivo, y por lo tanto se determina como PROCEDENTE y se puede llevar a cabo sin ser sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Realizo Inspeccion: GERARDO CALZADA DE LA TORRE

Fecha: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CODIGO	ECO54
REVISION	00
EMISION	11/09/2023



DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
DEPTO. ECOLOGÍA

OPINION IMPACTO AMBIENTAL



FOLIO	222-B
-------	-------

San Francisco de los Romo, Ags., a 11 de septiembre de 2023.

Nombre del Solicitante		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.F.R.	
Tipo de Giro Comercial	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE DEL MONTE DE CALLE FRANCISCO PONCE A EMILIANO ZAPATA	Teléfono	
Domicilio	MACARIO J. GOMEZ		No.
	colonia:	MACARIO J. GOMEZ	

Verificación

Construcción	X
Operación	

Observación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE DEL MONTE: 6 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL DE CONCRETO REFORZADO DE 12 MTS DE ALTURA Y 750 KG/CM2 DE RESISTENCIA CLAVE CFE PCR-12-750. ESTRUCTURA MEDIA TENSION: 2 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION 13.2 KV, DE TRAMO FLOJO TIPO VF20, PARA CABLE ACSR 1/0, A INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO O ACERO. RETENIDAS: 3 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA EN BAJA TENSION, SENCILLA DE ANCLA (RSA), CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO AG8. ESTACION FUERZA: 1 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE FUERZA CON TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE DE 15 KVA 13200-120/240 V, AUTOPROTEGIDO EN MEDIA Y BAJA TENSION, NORMA "K". CONDUCTORES 197 M SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO NEUTRANEL (2+1)1/0-2 AWG. ALUMBRADO PÚBLICO: 3 PZS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LED 72 W. 120-240 V

Dictamen

Por lo que las obras y proyectos quedan exentadas de la presentación de una manifestación de impacto ambiental a un informe preventivo, y por lo tanto se determina como PROCEDENTE y se puede llevar a cabo sin ser sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Realizo Inspeccion: GERARDO CALZADA DE LA TORRE

Fecha: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CODIGO	ECO54
REVISION	00
EMISION	11/09/2023