



DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
DEPTO. ECOLOGÍA

OPINION IMPACTO AMBIENTAL

Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024



FOLIO

35-K

San Francisco de los Romo, Ags., a 02 de febrero de 2024.

Nombre del Solicitante		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.F.R.	
Tipo de Giro Comercial	01DPR0339E PRIMARIA GENERAL AGUSTIN MELGAR	Teléfono	
Domicilio	CIRCUITO ESCUELAS, LA CONCEPCIÓN		No.
	colonia:	LA CONCEPCIÓN	

Verificación

Construcción	X
Operación	

Observación

EL PROYECTO CONSISTE EN EL DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE EXISTENTES Y COSNTRUCCION DE TECHUMBRE. PRELIMINARES Y DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRES: 477.6 M2 DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE EXSTRUCTURAS EXISTNTES. CIMENTACIÓN: 12 PZS ZAPATA DE CONCRETO F'C= 250KG/CM2 ARMADO A BASE DE 2 PARRILAS, EN LA PARRILLA INFERIOR CON VARILLAS DEL No. 4 @ 17.5 CM EN AMBOS SENTIDOS. 12 PZS DADO DE CONCRETO F'C= 250KG/CM2 ARMADO CON 4 VS DEL No.8 EN ESQUINAS Y 4 VARILLAS DEL No.4. ESTRUCTURA: 96 PZS FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA DE ACERO REDONDO LISO DE 5/8" DE DIAMETRO, Y 0.80 M. 5300 KG SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA A BASE DE TUBO NEGRO DE 1a. (VER PLANOS EST.01 Y EXT.02). 527.10 M2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA BLACK OUT MARCA FORTOFLEX COLOR BLANCO CAL. 21 OZ. ACABADOS: 5300 KG SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX O SIMILAR, SOBRE ESTRUCTURA METALICA. INSTALACIÓN ELECTRICA: 5 SAL SALIDA ELECTRICA EN PARTE SUPERIOR DE COLUMNAS EN CADA ESQUINA DE ESTRUCTURA DE 110V (2F-3H) CON TUBO CONDUIT GALV. P.D. 5 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR DE USO EXTERIOR PARA SOBREPONER AJUSTABLE RL-36200.N ILLUX, COLOR NEGRO. LIMPIEZAS: 511.5 M2 LIMPIEZA GENERAL UNICA EN PROYECCION DE AREA EN PLANTA DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA

Dictamen

Por lo que las obras y proyectos quedan exentadas de la presentación de una manifestación de impacto ambiental a un informe preventivo, y por lo tanto se determina como PROCEDENTE y se puede llevar a cabo sin ser sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Realizo Inspeccion: GERARDO CALZADA DE LA TORRE

Fecha: 02 DE FEBRERO DE 2024

CODIGO ECO54
REVISION 00
EMISION 02/02/2024