

Pf 29 002



DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
DEPTO. ECOLOGÍA

OPINION IMPACTO AMBIENTAL

SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO



FOLIO 88-F

San Francisco de los Romo, Ags., a 29 de abril de 2024.

Nombre del Solicitante		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.F.R.	
Tipo de Giro Comercial	CONSTRUCCIÓN DE DUGOUT'S PARA CAMPOS DE BIESBOL	Teléfono	
Domicilio	VARIAS COMUNIDADES		No.
	colonia:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	

Verificación

Construcción	X
Operación	

Observación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE DUGOUT'S. CIMENTACIÓN: 24 PZS DADO DE 0.40 x 0.40 x 0.60 m DE ALTURA, DE CONCRETO F'c=250 kg/cm² TMA 19 mm, REFORZADO CON 4Vs#6 EN ESQUINAS Y 4Vs#4 AL CENTRO Y ESTRIBOS DEL #3@20 cm. ALBAÑILERIA: 111.09 M2 PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 10 CM DE ESPESOR F'C = 150 KGF/CM2 , T.M.A. DE 3/4"(19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R.N., ACABADO SEMIRAYADO. ESTRUCTURA: 1882.23 KG SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA A BASE DE PTR, IPR, PERFIL POLÍN MONTÉN (DE ACUERDO A PROYECTO). 72 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA DE 2.00 MTS DE ALTURA, CALIBRE 10.5, APERTURA 55x55 MM. MOBILIARIO: 708 KG SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE 1.80X0.40X0.50M, FABRICADA A BASE DE 5.80M DE PTR DE 2"X2" COLOR BLANCO. 2590.23 M2 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX O SIMILAR, SOBRE ESTRUCTURA METALICA, (PERFILES TUBULARES, TUBOS, ETC). 121.50 M2 LIMPIEZA FINAL

Dictamen

Por lo que las obras y proyectos quedan exentadas de la presentación de una manifestación de impacto ambiental a un informe preventivo, y por lo tanto se determina como PROCEDENTE y se puede llevar a cabo sin ser sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Realizo Inspeccion: GERARDO CALZADA DE LA TORRE 

Fecha: 29 DE ABRIL DE 2024

CODIGO ECO54
REVISION 00
EMISION 29/04/2024