



DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
DEPTO. ECOLOGÍA

OPINION IMPACTO AMBIENTAL



FOLIO 242-D

San Francisco de los Rómos, Ags., a 22 de Agosto de 2025.

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Nombre del Solicitante | | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.F.R. | |
| Tipo de Giro Comercial | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AV. BENITO JUAREZ | | Teléfono |
| | Domicilio | | No. |
| colonia: | | MACARIO J. GÓMEZ | |

Verificación

| | |
|--------------|---|
| Construcción | X |
| Operación | |

Observación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AV. BENITO JUAREZ. RED DE AGUA POTABLE: 136.57 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO. 10.06 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=38 KGF/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 ½" (38 MM), REVENIMIENTO DE 8 CM CON TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 7 DÍAS. TOMAS DOMICILIARIAS: 7 PZS CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M, (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL, CONECTORES PHILMAC MACHO Y HEMBRA, ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 1/2", TAPON HEMBRA. 10.92 M CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. PIEZAS ESPECIALES: 4 PZS CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO II ESPECIFICACIONES CNA DE 1.00x0.90x1.07 m MEDIDAS INTERIORES, PARA VALVULA DE HASTA 6" DE DIAMETRO. 4 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FoFo, VASTAGO FIJO DE 3".

Dictamen

Por lo que las obras y proyectos quedan exentadas de la presentación de una manifestación de impacto ambiental a un informe preventivo, y por lo tanto se determina como PROCEDENTE y se puede llevar a cabo sin ser sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Realizo Inspeccion: GERARDO CALZADA DE LA TORRE

Fecha: 22 de Agosto de 2025

CODIGO ECO54
REVISION 00
EMISION 22/08/2025