



DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
DEPTO. ECOLOGÍA

OPINION IMPACTO AMBIENTAL



FOLIO 291-A

San Francisco de los Romo, Ags., a 24 de Noviembre de 2025.

Nombre del Solicitante		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.F.R.	
Tipo de Giro Comercial	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA AIRES ACONDICIONADOS, ESC. NICOLAS BRAVO, LA ESCONDIDA, ESC. PRIMARIA PABLO LATAPI LA RIBERA, ESC.SEC TECNICA No. 45 PASEOS DE LA PROVIDENCIA Y ESC. SEC. TEC No. 40 JOSE REFUGIO REYES LA RIBERA.		Teléfono
	Domicilio		No.
colonia:		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	

Verificación

Construcción	X
Operación	

Observación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA AIRES ACONDICIONADOS: ESC. NICOLAS BRAVO, LA ESCONDIDA (SUBESTACION EXISTENTE DE 37.5 KVA): SUBESTACIÓN: 45 M SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 V 90°C CAL 2/0 AWG MARCA CONDUMEX, VIAKON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. BAJA TENSIÓN 105 M SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 V 90°C CAL 2 MARCA CONDUMEX, VIAKON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. ESC. PRIMARIA PABLO LATAPI (SUBESTACION EXISTENTE DE 75 KVA) SUBESTACIÓN: 60 M SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 V 90°C CAL 3/0 AWG MARCA CONDUMEX, VIAKON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. BAJA TENSIÓN: 792 M SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 V 90°C CAL 2 MARCA CONDUMEX, VIAKON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. ESC.SEC TECNICA No. 45 PASEOS DE LA PROVIDENCIA (SUBESTACION EXISTENTE DE 75 KVA). SUBESTACIÓN: 60 M SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 V 90° C CAL 2/0 AWG MARCA CONDUMEX, VIAKON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. BAJA TENSIÓN: 180 M SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 V 90°C CAL 2 MARCA CONDUMEX, VIAKON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. ESC. SEC No. 40 JOSE REFUGIO REYES (SUBESTACION EXISTENTE DE 112.5 KVA): SUBESTACIÓN 96 M SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 V 90°C CAL 3/0 AWG MARCA CONDUMEX, VIAKON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. BAJA TENSIÓN: 1100 M SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 V 90°C CAL 2 MARCA CONDUMEX, VIAKON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO

Dictamen

Por lo que las obras y proyectos quedan exentadas de la presentación de una manifestación de impacto ambiental a un informe preventivo, y por lo tanto se determina como PROCEDENTE y se puede llevar a cabo sin ser sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Realizo Inspeccion: GERARDO CALZADA DE LA TORRE

Fecha: 24 de Noviembre de 2025

CODIGO ECO54
REVISION 00
EMISION 24/11/2025